

Pavimento Exterior

Debe ser homogéneo y antidelizante
(Por lo menos una faja de ancho 1.20m)

Diferencia de nivel con el exterior se salva con Rampa
Pend. 5% - Se debe contar con Descanso a nivel previo
a puerta de Acceso 1.50 x 1.50 m.

Pavimento Interior

Debe ser homogéneo y antidelizante
Que no produzca Reflejos y con contraste cromático con
Paredes

Pasillos

Ancho mínimo libre de paso 100cm.
Recomendable 120cm.
Ideal 150 cm

En los puntos de giro o retroceso
tienen que contar con un
espacio de maniobra de:
Minimo 120x120 cm
(Requiere 3 maniobras con silla)
Recomendable 150x150cm
(requiere una sola maniobra con silla)

Baño Prof.

Debería de ser Accesible
Ver Norma que mando de Baños adaptados

Baños

Uno Debería de ser Accesible
Ver Norma que mando de Baños adaptados

CALLE J. A. LAVALLEJA

Mostradores

Deben de contar con por lo menos un sector con altura
80cm. y ancho 80cm. y espacio debajo de por lo menos
40 cm.

Vestuario

Debería de ser Accesible
Ver Norma que mando de Baños adaptados

Cocina

Ver Norma que mando de Cocinas Adaptadas

Puertas

Ancho mínimo libre de paso 80cm.
Las de baños accesibles deberían abrir para el exterior.

